

**RÉDEI ÉS TÁRSA MÉRNÖKI IRODA BT.**  
**6000 Kecskemét, Mécses u. 40.**  
**Mobiltel.: 30/9251-274 E-mail: janos.redei@gmail.com**

---

## **Jelmagyarázat az alaprajzokhoz**

**Va-jm**

Kecskemét, Matkói út 20. Hrsz. 8831/4 és 8831/5. alatt épülő  
 Adományraktár  
 elektromos kiviteli tervéhez

Megjegyzés: a típus szerint kiírt készülékek más, azonos műszaki és esztétikai jellemzőkkel rendelkező készülékekkel helyettesíthetők.

- L1            védett LED izzós lámpatest oldalfalra szerelve, műanyag lámpatest opál búrával, IP 44
- L2A          opálbúrárs fénycsőlámpatest oldalfalra v. mennyezetre szerelve porszórt fehér acéllemez házzal, UV stabil PC opál búrával, elektronikus előtéttel, 2\*18 W G13/840 melegfehér fénycsővel, IP 20
- L2B          opálbúrárs fénycsőlámpatest oldalfalra v. mennyezetre szerelve porszórt fehér acéllemez házzal, UV stabil PC opál búrával, elektronikus előtéttel, 2\*36 W G13/840 melegfehér fénycsővel, IP 20
- L3            ipari fénycsőlámpatest mennyezetre szerelve PC házzal, UV stabil PC búrával, elektronikus előtéttel, 2\*36 W G13/840 melegfehér fénycsővel, IP 54 védettséggel
- KL1:        Kültéri szenzoros falilámpa oldalfalra szerelve, IP44,  
               1 db 230 V 10 W E27 800 lm melegfehér LED égővel szerelve
- k1s:        1P kapcsoló süllyesztetten elhelyezve, 250 V 10 A, fehér, süllyesztődobozzal, kerettel
- k2s:        váltókapcsoló süllyesztetten elhelyezve, 250 V 10 A, fehér, süllyesztődobozzal, kerettel
- kh:         húzózsínóros kapcsoló süllyesztetten elhelyezve, 250 V 10 A, fehér, süllyesztődobozzal, kerettel
- n1:         nyomókapcsoló süllyesztetten elhelyezve, 250 V 10 A, fehér, süllyesztődobozzal, kerettel,  
               „nyugtázás” felirattal
- d1s:        kettős 2P+F csatlakozó aljzat falba süllyesztetten elhelyezve, 230 V 10/16 A fehér, süllyesztődobozzal, kerettel
- d1f:        kettős védett 2P+F csatlakozó aljzat falon kívül elhelyezve, 230 V 10/16 A IP44
- INF:        2\*RJ45 informatikai csatlakozó aljzat falba süllyesztetten szerelve
- V1          helyiség szellőző ventilátor időkapcsolóval, világítás kapcsolóval indítva
- ik1         ipari kapcsoló falon kívül szerelve 2P 20 A IP 54
- ik2         ipari kapcsoló falon kívül szerelve 3P 32 A IP 54