

_____ mért betápláló kábel 0,7m mély földárókban
burkolat mellett 0,5 m távolságban szerelve
SZAMKAM 4*50 mm²

===== kábel védőcsőbe húzva