

Feladó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Tárgy: 2. számú kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Gazdasági szereplői

1. ELŐZMÉNYEK, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A **Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület** ajánlatkérő 2018.02.16. napján „**Új adománytároló építése Kecskeméten a Matkói u 20. szám alatt**” tárgyban, a 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112.§ (1) bekezdés b) pont szerinti – összefoglaló tájékoztatóval induló - nyílt közbeszerzési eljárást.

Az eljárás iránt érdeklődők élve a kiegészítő tájékoztatás kérésének lehetőségével az alábbi kérdéseket tették fel (küldték meg) az ajánlatkérő részére, mellyel kapcsolatosan a kérdést és az ajánlatkérői válaszokat ezennel küldjük meg a T. Gazdasági szereplők részére.

2. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

9.Kérdés:

A megküldött dokumentáció 2_ktg_epitesz-mnn költségvetés kiírás „Fém nyílászáró és épületlakatos” munkalapban szerepel „Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, aknakeret, élvédő idomacél Aknakeret, élvédő idomacél” beépítése 188,66 m.

A fenti tételre vonatkozóan a műszaki dokumentációban nem található utalás. Kérjük szíveskedjenek fenti tételre vonatkozó pontos beépítés helyét, típusát megadni.

9.Válasz:

Belső térelhatárolás készül idomacél tartószerkezettel és drótfonatos térelhatároló szerkezettel, ennek mennyisége szerepel a költségvetésben. A szerkezet horganyzott felületképzéssel készül. Kérjük ennek alapján megadni költségét.

10.Kérdés: A megküldött dokumentáció 2_ktg_epitesz-mnn költségvetés kiírás „Fém nyílászáró és épületlakatos” munkalapban szerepel „Drótfonat, idomacél keretre feszítve” beépítése 90,8 m². A fenti tételre vonatkozóan a műszaki dokumentációban nem található utalás. Kérjük szíveskedjenek fenti tételre vonatkozó pontos beépítés helyét, típusát megadni.

10.Válasz:

Belső térelhatárolás készül idomacél tartószerkezettel és drótfonatos térelhatároló szerkezettel, ennek mennyisége adott, tervezői művezetés keretein belül kerül bemutatásra az elkerített terület. Keret horganyzott felületképzést kap. Kérjük ennek alapján megadni költségét.

11.Kérdés:

A megküldött dokumentáció 3_ktg_gepesz-mnn költségvetés kiírás „Hűtésszerelési munkák” munkalapban szerepel „Hűtési kör szerelése fagyasztó kamrához, hűtőagregáttal, ventilátoros elpárolgatóval. Hűtőberendezés telepítése” 1 db.

A fenti tételre vonatkozóan a műszaki dokumentációban nem található utalás, valamint a pontos típus és műszaki paraméterek hiányoznak.

Kérjük, szíveskedjenek fenti tételre vonatkozó pontos műszaki adatokat megadni.

11.Válasz:

Pontos műszaki adatokat a gyártó határozza meg a tervekben deklarált specifikáció alapján. Az egyedi méretű hűtőkamra tervezési hőmérséklete „fagyasztott élelmiszer raktár” lévén -20 Celsius fok. A geometriai méretek, a kültéri egység elhelyezése és az ajtó mérete a tervlapokon látható. A fagyasztó kamra térelhatároló szerkezete és gépészete szorosan

összefügg, szakkivitelező gyártó felelőssége az egyedi termék együttes megfeleléssége. A beépítésre kerülő egyedi hűtőkamra fagyasztott élelmiszer tárolására szolgál, így a releváns megfeleléségi igazolással rendelkeznie kell természetesen. Továbbá az építési engedélyben szereplő szakhatóságok által írt feltételek egy tekintet alá esnek a tervekben szereplő specifikációval

Budapest, 2018. március 8.

Tisztelettel:



dr. Markovics Barbara
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Nyilvántartási szám: 00142

dr. Markovics Barbara,
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Szász és Markovics Ügyvédi Iroda
1115 Budapest, Bartók Béla út 152.
06-1-274-5751