

Betegápoló Irgalmas Rend Kórház
Budapest Frankel Leo út 17-19.
épületenergetikai fejlesztése
KEHOP-5.2.1 - Hűtés

E-VRV jelű elosztó
TENDER TERV

MEGJEGYZÉS

A szekrény típusa: Schrack fali lemezszekrény
Schrack készülékekkel

Kábelcsatlakozás:

Betáplálás: Felső

Elvezetések: Felső

Védettség: IP 32

Szín: Világosszürke (RAL 7032)

Felszerelése: Falra szerelve

Érintésvédelem: Nullázás (TN-S)

Feszültség: 3x400/230V 50Hz

Név. telj.: 34,0 kW

Név. áram: 50A

Rajz:	
Dátum:	13. Apr. 2016
Fájl:	E-VRV

Tárgy:
Betegápoló Irgalmas Rend Kórház
Budapest Frankel Leo út 17-19.

Terv:
E-VRV jelű
elosztó

Rajzszám:	GE-6	
Tervező:	Gali Cs.	Oldal: 1 Össz.: 2

