

Betegápoló Irgalmas Rend Kórház
Budapest Frankel Leo út 17-19.
épületenergetikai fejlesztése
KEHOP-5.2.1 - Hűtés

E-VRV-1 jelű elosztó
VRV-1 és VRV-3 rendszer betáplálás
TENDER TERV

MEGJEGYZÉS

A szekrény típusa: Schrack fali lemezszekrény
Schrack készülékekkel

Kábelcsatlakozás:

Betáplálás: Felső

Elvezetések: Felső

Védettség: IP 32

Szín: Világosszürke (RAL 7032)

Felszerelése: Falra szerelve

Érintésvédelem: Nullázás (TN-S)

Feszültség: 3x400/230V 50Hz

Név. telj.: 16,71kW

Rajz:	
Dátum:	13. Apr. 2016
Fájl:	E-VRV-1

Tárgy:
Betegápoló Irgalmas Rend Kórház
Budapest Frankel Leo út 17-19.

Terv:
E-VRV-1 jelű
elosztó

Rajzszám: GE-7

Tervező: Gali Cs.

Oldal: 1
Össz.: 2

